



Technická informace

Připojení ústředny Galaxy do programu Tegal5 přes Ethernet síť

Propojení HW-bufferu a UDS 10 (UDS1100)

Tato verze připojení zajišťuje 100% zálohu dat v případě jakýchkoliv problémů v LAN síti či na sběrném počítači. Data jsou zálohovány v HW-bufferu a je možné je kdykoliv opakovaně vyčítat. Přenos dat probíhá protokolem OLYMPO.



Zapojení kabelu B:

je nutné použít křížený kabel avšak s konektory 9M – 25M. Tzn. např. koupený kabel opatřit redukcemi pohlaví.

Strana Buffer	= CANNON 9M	strana UDS 10 = kor	ektor CANNON 25 M
GND	PIN 5	GND	PIN 7
TX (in)	PIN 3	RX (out)	PIN 3
RX (out)	PIN 2	TX (in)	PIN 2

Konfigurace modulu UDS-10 (UDS-1100)

Před samotným uvedením do provozu je nutné modul UDS správně nastavit. Jednou z možností jak konfigurovat modul UDS je kanál RS232. Pro konfiguraci je možné použít např. program Hyperterminál.

Modul UDS připojte k sériovému portu počítače přímým kabelem 9F na 25M (případně použijte přímý kabel 9F/9M s redukcí na 25M)

Strana PC = CANNON 9F		strana UDS 10 = konektor CANNON 25 M		
GND	PIN 5	GND	PIN 7	
TX (in)	PIN 3	RX (out)	PIN 2	
RX (out)	PIN 2	TX (in)	PIN 3	

1. Nastavení programu Hyperterminál

Otevřete komunikační kanál RS232 s parametry 9600Bd, Data bit 8, Parita Žádná, Stop bit 1, Řízení toku Žádné





2. Konfigurační režim modulu UDS

Připojte napájení k modulu UDS a současně stiskněte na cca 5sec klávesu **"x**" v okně hyperterminál. Pokud jste klávesu stiskly ihned po připojení napájení modulu, v okně Hyperterminálu se objeví konfigurační program.

🗞 adae - Hyperterminál	X
Soubor Úpravy Zobrazit Zavglat Přenos Nápověda	
Connect Mode : C0 Send '+++' in Modem Mode enabled Auto increment source port disabled Remote IP Adr: none, Port 00000 Disconn Mode : 00 Flush Mode : 00 *** Expert TCP Keepalive : 45s ARP cache timeout: 600s Monitor Mode @ bootup : enabled	
HILP Port Number : 80 MTU Size: 1400 Alternate MAC: disabled Ethernet connection type: auto-negotiate	
Change Setup: Ø Server 1 Channel 1 5 Expert 6 Security 7 Defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ?	
0:00:12 připojen Autodetekce 9600 8-N-1 SCRL ABC 123 Zachytávání Odezva tisku	~

3. Nastavení továrních hodnot

Nejprve resetujte převodník na tovární hodnoty. Stiskněte klávesu 7 a potvrďte klávesou Enter.

4. Nastavení IP adresy převodníku

Stiskněte klávesu **0** a potvrďte klávesou **Enter**. Nastavte IP adresu převodníku, kterou přidělí správce sítě. Ostatní parametry mohou zůstat, případně změňte podle potřeby.

🇞 adae - Hyperterminál	_ 🗆 🔀
Soubor Úpravy Zobrazit Zavolat Přenos Nápověda	
Change Setup: Ø Server 1 Channel 1 5 Expert 6 Security 7 Defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Vour choice ? Ø IP Address : (010) .(000) .(000) .(050) Set Gateway IP Address (N) ? Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (8) Change telnet config password (N) ? Change Setup: Ø Server 1 Channel 1 5 Expert 6 Security 7 Defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Vour choice ? Polygement Auddeber 1900 Babl Soft APE 103 Zectyraven Oderwa teke	
0.01.00 pipujen Autodetekte 3000 61/1	

5. Nastavení RS-232 a TCP/IP portů

Stiskněte klávesu 1 a potvrďte Enter.



6. Uložení nastavení

Před ukončením programu Hyperterminál uložte nastavení modulu UDS stiskem klávesy 9+Enter

Konfigurace programu Lantronix Redirector

Program Tegal dokáže přijímat textová data pouze z klasického RS232 portu. Nyní data do počítače přicházejí prostřednictvím sítě Ethernet, proto je nutné na počítači provést přesměrování dat z Ethernet sítě na nějaký virtuální COM port. Toto nám umožní právě program Lantronix Redirector.

1. Instalace programu

Program lantronix Redirector nainstalujete z instalačního CD v balení modulu UDS10 (UDS1100). Případně je možné program stáhnout z webu Lantronix.com nebo Olympo.cz. Doporučujeme použít verzi min. 3.1.

ComPort
Redirector
Lantronix Redirector for Win32
Version: 3.1.0.1
Copyright 1995-2005 Lantronix
Copyright 1555 2003 Edit(IDIIIA

DLYM

APO controls s.r.o.





2. Nastaveni IP adresy a portu

- V menu **Com Setup** vyberte volné číslo budoucího virtuálního portu
- V menu Add IP zadejte IP adresu a IP port vašeho modulu UDS10 (1100)

Advanced	Port Configuration Redirect COM7 To:	Move <u>U</u> p
Com Setup	10.0.0.151:14001	Move Do <u>w</u> n
<u>S</u> ilent Mode		Add IP
	(Port Settings) Web Configuration	Bemove

3. Nastavení parametru

Používáte-li program Redirector verze 3.x, zaškrtněte navíc v menu **Port Settings** volbu **Raw Mode.** Volbou Raw Mode je zajištěno spojení programu Redirector na IP port, který jste zadali v menu Add IP.

Pokud Raw Mode ponecháte vypnutý (starší verze programu Redirector tento mód nemají) je nutné do programu Redirector nastavit IP port o hodnotu 11000 menší než je hodnota nastavená v modulu UDS. Např. v modulu UDS nastaven IP port=14 001 a v Lantronix Redirector IP port=3 001

Timeout Reconnect	Force v2 Protocol
Server Reconnect	📕 No Net Close
Inband Listen	Raw Mode
7 + Connection Timeout	0 + Reconnect Limit

4. Restart počítače

Po instalaci programu Lantronix Redirector restartujte počítač. Potom je možné spustit program Tegal a nastavit na příjem virtuální COM port.





Připojení ústředny EZS přímo k převodníku UDS

A161 a UDS 10

Zapojení konektoru UDS10 = CANNON 25 F



A161 musí být osazena konektorem CANNON 25 M

Vodiče A16¹ konektor CANNON 25 M GND – žlutá = PIN 7 DTR – červená = PIN 8 TX – modrá = PIN 2

Konektor CANNON 25 M se připojuje přímo k modulu UDS 10.

E 054 a UDS 10

Zapojeni kabelu Strana E054 osadit CANNON 25 F GND PIN 7 TX PIN 2 CTS PIN 5

strana UDS 10 = konektor CANNON 25 M GND PIN 7 TX(in) PIN 2 DCD PIN 8

Nevýhody výše popsaného přímého připojení

Tisk dat je řízen signálem DCD (+12V). V případě aktivace tohoto signálu je spuštěn tisk dat z ústředny. **Pokud je sběrač na příjmové straně vypnut v průběhu tisku nějakého řádku dojde k poškození příslušného řádku!!!** (ztratí se nějaká slova či písmena)

Při vypnutí sběrače trvá min. 3 sec než tiskový modul zareaguje a vypne tisk z ústředny. V tomto čase může také dojít ke ztrátě písmen nebo slov, protože sběrač už data přestal přebírat.

Nejrychleji ukončuje tisk modul A161. Proto doporučujeme ve variantě bez bufferu použít modul A 161. Pokud připojena A161, modul E054 musí být nasvičován jako oboustranné rozhranní! (pokud je zapojen) **Modul UNI1 nelze bez HW bufferu použít!!!**